

Testcertificaat Onderdrukapparaat

Sijperda Verhuur
T.a.v. de heer A.J. Joustra
De Roef 23b
9206 AK Drachten

Merk : CMS
Type : Visair
Serienummer : 0508
Barcode : 20131216
HEPA-Filter : Klasse H13
Draaiuren : 00892

1. Capaciteitstest naar (inter)nationale norm NKO-Nmi.
Meetapparaat: Extech Instruments AN 100 - serienummer 06079951

Fabriekswaarde: 500 m³ p/uur Meetwaarde: 540 m³ p/uur ✓

2. Rendementstest naar norm BS5295 / 1989 part 1 / NEN-EN 1822.
Meetapparaat: Aerosol Photometer TDA-2G – serienummer 12190

Grenswaarde: < 0,003% Meetwaarde: 0,001% ✓

3. Electriciteitstest naar Norm NEN 3140.
Meetapparaat: Pat 3140S – serienummer U19-0060

Test	Grenswaarde	Meetwaarde	Voldoet
Visuele inspectie	n.v.t	n.v.t	✓
Aardcircuitweerstand	< 0,5 Ω	0.07 Ω	✓
Isolatiweerstand	> 1 MΩ	> 1.04 MΩ	✓
Lekstroom	< 1 mA	0.96 mA	✓

4. Vervangen onderdelen: voorfilter 290x290x45, hepafilter 305x305

Toestel Goedgekeurd ☒ Afgekeurd ☐

Hiermede verklaren wij dat bovengenoemde tests met goed gevolg zijn uitgevoerd en dat genoemde apparaat voldoet aan de richtlijnen van de fabrikant.

Certificaatnummer : 20133275
Testdatum : 20-11-2013
Datum volgende test : 11-2014
Testcoördinator : E. Hoogendijk

Handtekening : i.o.

