



Barli bv
Unit-/systeembouw
Decontaminatie units

Jagersveld 2
5405 BW Uden
Postbus 43
5400 AA Uden

Tel.0413 255099
Fax0413 335015
info@barli.com
www.barli.com

Testcertificaat Onderdrukapparatuur

Certificaatnummer: 1274

Merk : Barli
Type : BODM 400
Serienr. : 030
Filternr. : 201210768006-22
Draaiuren : 0,5

Naam : Sijperda
Adres : Pieter Zeemanstraat 4
Postcode : 8606 JR
Plaats : Sneek
Deco-unit : XL9P2DE2012093081

Rendementstest

	Voorfilter	Achterfilter	Meetwaarde	Resultaat
Zonder testnevel	n.v.t.	< 0,003%		Goed
Met testnevel	100%	< 0,003%	0,003%	Goed

Meetapparatuur Phonometer type TDA-2EL (serienummer 7518), calibreerdatum 03 September 2012
Meting volgens norm BS 5295 1989 deel 1

Capaciteitstest

	Testwaarde	Meetwaarde	Afwijking	Resultaat
Volume debiet	130 m ³ /h	165 m ³ /h	35 m ³ /h	Goed
Lucht snelheid	nvt	1,24 m/s	nvt	Goed

Meetapparatuur Testo anemometer 405-V1 (serienummer. 806)

Elektrische test

	Testwaarde	Meetwaarde	Resultaat
Visuele inspectie			Goed
Aardtest	< 0,5 Ohm	0,059 Ohm	Goed
Isolatiweerstand	> 0,7 MEG	>300,00 MEG	Goed
Lekstroom	< 2,5 mA	0,19 mA	Goed
Loadtest		0,15 kVA	Goed

Meetapparatuur PAT Type 3140S (serienummer M21-0179), calibreerdatum 19 Juli 2012
Elektrische test naar norm NEN 3140

Uitslag test : Goed

Test datum : 03-05-2013

Datum volgende test : 02-05-2014

Naam keurder : Pierre v.d. Venne

Handtekening :